

广州美术学院昌岗校区管网渗漏修复项目

采购需求

总务部

一、项目概况

- 1、项目名称：昌岗校区管网渗漏修复项目项目
- 2、建设地点：广州美术学院昌岗校区
- 3、项目内容：昌岗校区管网 5 处渗漏修复项目。
- 4、工程期限：30 日历日（含备料期）。
- 5、总价限价：人民币 67990.91 元
- 6、材料要求：根据 3 处漏水点地下给水管道材质，相应需更换漏水段给水管，需符合《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)》（GB/T 10002-2023）、《冷热水用聚丙烯管道系统》（GBT 18742.1~3-2017）、《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T 13663.1~2-2017）等标准要求。
- 7、企业资质要求：
 - (1) 具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照。
 - (2) 本项目不接受联合体投标。
 - (3) 具有建筑业企业资质证书，资质等级为市政公用工程施工总承包三级或以上，或施工劳务不分等级。

二、承包方式

按采购方提供的工程量清单施工,按工程量清单包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收和包税票的方式进行施工。

三、工程质量和安全

- 1、应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。
- 2、成交供应商应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保工程质量和施工安全。工程质量验收，按照国家或行业的质量验收标准执行。